

Sigla FR/ING/GPF/FG

Data

Prot. n.

Spett.le

Comune di Pesaro

Sportello Unico Attività Produttive

Strada Pian Mauro n. 47

61010 Tavullia (PU)

Pec: [suapassociatopesarese@emarche.it](mailto:suapassociatopesarese@emarche.it)

Spett.le

Comune di Vallefoglia

Via Rampi n. 4

61022 Vallefoglia (PU)

Pec: [comune.vallefoglia@emarche.it](mailto:comune.vallefoglia@emarche.it)

Alla Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio 3 Amministrativo – Ambiente –

Trasporto privato – Urbanistica –

Pianificazione Territoriale

Viale Gramsci n. 4

61121 Pesaro (PU)

Pec: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

OGGETTO: Procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010  
AVVIO DI PROCEDIMENTO art. 8 L. 241/1990 e contestuale AVVISO DI INDIZIONE  
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma  
SEMPLIFICATA modalità ASINCRONA - come modificato dall'art. 13 c.1 lett. a) del  
D.L. 76/2020 convertito in legge e successivamente modificato dall' art. 14 comma  
8 del D.L. 24/02/2023 n.13, convertito nella legge 21/04/2023 n.41.  
MODIFICA SOSTANZIALE A.U.A. N. 86 DEL 27/01/2014 E MODIFICA DELLA RETE  
FOGNARIA ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO FOGNARIO.  
Pratica SUAP: 000094/2024 Codice Pratica Online: 2024000416.  
Nulla Osta relativo al progetto per l'allaccio alla fognatura comunale e Parere per il  
rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
industriali e assimilabili alle domestiche provenienti da attività produttive, ai sensi  
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i.

Ditta: ACEMA Spa

Attività: deposito carburanti - distributore carburanti - lavaggio mezzi (autotreni e auto) -  
lavanderia - ristorante/bar

Ubicazione: Via Umbria n. 6-10 Loc. Montecchio - Comune di Vallefoglia (PU)  
Via Marche snc Loc. Montecchio - Comune di Vallefoglia (PU)

Pratica: 11/24 allaccio - 2/24 autorizzazione

Vista la richiesta di nulla osta di allaccio e parere per il rilascio autorizzazione allo scarico nella  
fognatura comunale pervenuta in data 26/02/2024 ed acquisita agli atti nostro prot. n° 2230, e le

successive integrazioni del 20/03/2024 e 22/03/2024 acquisite agli atti nostri prot. n° 3238 e 3266, presentate dal Sig. Ponselè Lorenzo in qualità di legale rappresentante della Ditta ACEMA Spa con sede in Via Umbria n. 10 nel Comune di Vallefoglia (PU) P.IVA 02394170415, esercente l'attività di deposito carburanti - distributore carburanti - lavaggio mezzi (autotreni e auto) - lavanderia - ristorante/bar ubicata in Via Umbria n. 6-10 - Via Marche snc Loc. Montecchio - Comune di Vallefoglia (PU);

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza sezione seconda e s.m.i.;

viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;

visto il Regolamento di Fognatura vigente;

vista l'A.U.A. Determinazione n. 86 del 27/01/2014 rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;

considerato che tale attività scarica in fognatura acque provenienti da deposito carburanti - distributore carburanti - lavaggio mezzi (autotreni e auto) - lavanderia - ristorante/bar;

considerato che restano invariate le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi già autorizzati, ad eccezione di quelli del lavaggio mezzi (autotreni e auto), ai quali si aggiungerà lo scarico delle acque di prima pioggia del piazzale deposito carburanti.

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e viste le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza:

### **PARERE FAVOREVOLE**

- all'allaccio alla fognatura comunale per acque nere di Via Marche per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dalla prima pioggia del piazzale deposito carburanti;
- al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti da deposito carburanti - distributore carburanti - lavaggio mezzi (autotreni e auto) e delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti da lavanderia - ristorante/bar in pubblica fognatura; nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

#### ○ **PRESCRIZIONI ALLACCIO**

- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699254). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
- se in corso d'opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e, al fine dell'aggiornamento grafico, andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi Spa gli elaborati aggiornati.

#### ○ **PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

La ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali)**;
- **i limiti di 2 mg/l per il FOSFORO TOTALE e di 15 mg/l per AZOTO TOTALE**;
- **i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in acque superficiali)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**
- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza annuale e devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

#### 1^ PIOGGIA DEPOSITO CARBURANTI

Ph	S.S.T.	BOD <sub>5</sub>
COD	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI		

#### 1^ PIOGGIA DISTRIBUTORE CARBURANTI

Ph	S.S.T.	BOD <sub>5</sub>
COD	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI		

#### AUTOLAVAGGIO

Ph	S.S.T.	BOD <sub>5</sub>
COD	CADMIO	CROMO TOTALE
NICHEL	PIOMBO	ZINCO
SOLFATI	CLORURI	FOSFORO TOTALE
AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO
AZOTO TOTALE	IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI TOTALI

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D. Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (n. 3 pozzetti prelievo campioni indicati in planimetria e riportati in legenda) che non potranno subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Vallefoglia – Dep. Montecchio, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Vallefoglia – Dep. Montecchio e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisti o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con comunicazione PEC, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;
- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D.Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D.Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte

Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06;

- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente;
- sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
- fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
- fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

○ **PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE**

La pulizia del pozzetto condensa grassi dovrà avvenire almeno una volta l'anno, la ditta specializzata che effettuerà la manutenzione, dovrà rilasciare documentazione contenente tutti gli elementi necessari al riscontro dell'operazione che il titolare dello scarico dovrà conservare per ogni possibile controllo.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Vallefoglia – Dep. Montecchio, per rottura delle linee o condotte fognarie ecc., far sospendere lo scarico sulla pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto generale di depurazione di Vallefoglia – Dep. Montecchio e/o per l'ambiente.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- Variazione intestazione Ditta
- Variazione della qualità dello scarico
- Variazione della quantità dello scarico

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D.Lgs. 152/06;
- il presente Nulla Osta si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente;
- sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
- fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Enti;
- fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Nulla Osta è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Per eventuali chiarimenti sul presente Nulla Osta è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

**Ing. Simona Francolini**

*Direttore Funzione Reti*

Originale firmato digitalmente

FILE DI RIFERIMENTO MATRICE ACQUA

237551-F7000\_2024000416\_C0360\_02.pdf

237554-F6003\_2024000416\_C0350\_02.pdf

237556-F6000\_2024000416\_C0330\_01.pdf

237564-F7000\_2024000416\_C0360\_04.pdf

240748-F3400\_F3401\_F3402\_F3403\_F3405\_F3406\_2024000673\_C100.pdf.p7m

241102-F6003\_2024000697\_C150.pdf.p7m