

Sigla FR/ING/BRL/GS

Data

Prot. n.

Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio 3

c/a Dirigente **Pacchiarotti Andrea**

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

e p.c. **Comune di Cagli**

Settore Tecnico

Pec: comune.cagli@emarche.it

Oggetto: **Comune di Cagli - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Art. 12 D.Lgs. 152/2006 - Variante Parziale al Piano Regolatore Generale vigente in Frazione Acquaviva del Comune di Cagli, ai sensi dell' Art. 26 della L.R. 34/92 e S.M.I.**

Classifica: 009-7 - Fascicolo: 4/2024 - Cod. Proc. VS24CA101

Parere gestore del Servizio Idrico Integrato e servizio gas metano.

In riferimento alla Vostra richiesta trasmessa con PEC 2024/6692 del 20/02/2024 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 2058/24 del 21/02/2024), si esprime quanto segue:

- la variante riguarda l'ampliamento di un'area già destinata ad usi sportivi;
- la Zona è servita dal pubblico acquedotto, con una tubazione posata sulla strada di accesso all'impianto sportivo esistente: qualora il dimensionamento della rete non permetta di garantire la maggiore richiesta idrica necessaria per alimentare le nuove strutture o l'intero centro sportivo, andrà valutata la possibilità di allaccio dalla rete idrica esistente, di maggiore diametro, ubicata sulla Strada Provinciale confinante con le aree;
- la rete fognaria della zona è in corso di rilevamento dal preposto servizio cartografico aziendale, per cui si confida di disporre a breve della corretta architettura delle reti con recapito nel limitrofo impianto di depurazione; qualora non fosse possibile servire le aree in esame dalla fognatura pubblica, si dovranno adottare soluzioni di impiantistica fognaria e depurativa che rimarranno di proprietà e gestione privata;
- la Zona è servita dalla rete gas metano, con una tubazione esercita in media pressione (IV specie) e con parallela tubazione esercita in bassa pressione (VII specie), posate sulla strada di accesso all'impianto sportivo esistente dove è presente un gruppo di riduzione della pressione (cabina di II salto); qualora si rendesse necessario sarà possibile aumentare le forniture, con le modalità e le tempistiche che saranno concordate con il preposto servizio metering;
- per gli scopi della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, si informa che i sottoservizi/impianti relativi ai Servizi idrico integrato e gas metano da potenziare o da realizzare ex novo per servire l'area saranno interrati;
- tutti gli oneri per l'attuazione delle aree restano a carico di chi commissionerà gli interventi.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Reti

Documento firmato digitalmente

Variante Parziale PRG Frazione Acquaviva 2023_VAS.doc

Pagina 1 di 1

Marche Multiservizi S.p.A.

Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro
C.F./P.IVA/Reg. Imprese PU 02059030417
Cap Soc. Euro 16.388.535 i.v.

tel. 0721 6991 - fax 0721 699300
www.gruppomarchemultiservizi.it
info@gruppomarchemultiservizi.it