

Sigla FR/ING/BRL/LV/AF

Data 26/08/2022

Prot. 12105/22

Alla **Provincia di Pesaro e Urbino**
Servizio 6

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

c/a Dirigente

Bartoli Arch. Maurizio

e p.c. Al **Comune di Monte Grimano**
Settore Tecnico

Pec: comune.montegrimanoterme@emarche.it

oggetto: **Comune di Montegrimano Terme - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - Variante puntuale al vigente PRG - Ampliamento Zona F1 "Zona Campo sportivo"** di località Seriola.

Classifica: 009-7 - Fascicolo: 31/2022 - Cod. Proc. VS22MO101.

Contributo gestore Servizio idrico integrato.

In riferimento alla Vostra comunicazione arrivata via pec il 12/05/2022 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 6881 del 13/05/2022), si esprime il seguente contributo.

Nelle successive fasi progettuali, quando saranno note le necessità di consumo/scarico dell'intera area F1 si definiranno i potenziamenti/estendimenti dei sottoservizi esistenti da realizzare per servirla, premesso che:

- la rete fognaria pubblica più vicina all'area è di tipologia mista ed è ubicata lungo Via Seriole; ad essa potranno recapitare gli scarichi acque nere;
- le acque meteoriche dovranno essere recapitate a fosso; in alternativa, potranno essere scaricate nella sopraccitata fogna mista solo se questa risulterà idonea idraulicamente;
- premesso che la rete di distribuzione idrica di località Seriole è caratterizzata da diametri esigui, per garantire la fornitura idrica all'area potrebbe essere necessario dover potenziare l'impiantistica esistente.

Per gli scopi della procedura in oggetto si comunica che i sottoservizi/impianti gestiti dalla scrivente da potenziare o di nuova realizzazione per servire l'area di Variante saranno interrati.

Tutti i costi restano a carico del proponente.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente