

Sigla FR/ING/BRL/LV/AF

Data 11/02/2021

Prot. n. 1969

Alla **Comune di Gradara**

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Pec: comune.gradara@emarche.it

c/a Responsabile

Susini Geom. Selene

Oggetto: **Variante parziale allo strumento urbanistico relativa alla Zona denominata "APR13"** –
Area a parco attrezzata con vocazione turistica - Località Monte Formica, Via Canellina, Comune
di Gradara.

Parere gestore Servizio idrico integrato.

In riferimento alla vostra richiesta con Prot. 662/2021 del 20/01/2021 (riferimento di Marche Multiservizi Prot. n. 833 del 22/01/2021), si esprime **parere favorevole alla Variante** in oggetto richiamando i contenuti del parere espresso dalla scrivente in occasione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (Prot. 4733 del 15/04/2020).

Distinti saluti.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente

Allegato: Parere Marche Multiservizi Prot. 4733 del 15/04/2020

Sigla FR/ING/CST/LV/AF

Data 15/04/2020

Prot. n. 4733

Alla **Provincia di Pesaro e Urbino**
Servizio 6

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

c/a Dirigente

Bartoli Arch. Maurizio

e p.c. Al **Comune di Gradara**

Pec: comune.gradara@emarche.it

c/a Responsabile Settore Lavori Pubblici

Morelli Ing. Paolo

Oggetto: **Comune di Gradara - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Variante Urbanistica relativa alla Zona denominata “APR13” – Area progetto prevalentemente residenziale – Insediamento residenziale e parco - Località Monte Formica, Via Canellina.**

Classifica: 009-7

Fascicolo: 138/2019

Cod. Proc. VS20GA101

Parere gestore Servizio idrico integrato.

In riferimento alla vostra richiesta arrivata via pec il 19/03/2020 (riferimento di Marche Multiservizi Prot. n. 3911 del 24/03/2020), si esprime il contributo tecnico che segue.

La Zona APR13 è servita dalla fognatura nera esistente lungo Via Cannellina. In questo collettore non dovranno in alcun caso essere recapitate le acque meteoriche dell'area. Per la fornitura idrica, la condotta utile a servire l'APR13 attraversa Via Canellina in prossimità dell'ultima curva prima dell'incrocio con Via Monte Formica.

La proposta di variante determina un aumento dei consumi idrici e quindi dei volumi di scarico rispetto alla destinazione urbanistica del PRG vigente ma in questa fase le maggiori richieste non sono state quantificate. Quando nelle successive fasi progettuali saranno noti i consumi, si valuteranno in maniera puntuale le opere utili a servire l'area; in particolare si verificherà il potenziamento/ottimizzazione della stazione di adduzione idrica che serve località Via Canellina - Monte Formica, ora tarata per le utenze in essere.

Per gli scopi della procedura in oggetto, si comunica che i sottoservizi/impianti da potenziare o di nuova realizzazione saranno interrati.

Tutti i costi di investimento che si renderanno necessari per l'erogazione dei Servizi sono a carico dei soggetti attuatori dell'area.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente