

Sigla FR/ING/GPF/FG

Spett.le  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 3 Amministrativo-Ambiente  
- Trasporto privato  
Viale Gramsci, 4  
61121 Pesaro (PU)  
Pec: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

Spett.le  
Comune di Fermignano  
Via Mazzini n. 3  
61033 Fermignano (PU)  
Pec: [comune.fermignano@emarche.it](mailto:comune.fermignano@emarche.it)

Classifica: 011-12-2  
Fascicolo: 5/2022

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE CECCONI FERMINIO AVENTE SEDE LEGALE IN VIA METAURO 33 - 61033 FERMIGNANO (PU) E SEDI OPERATIVE UBICATE IN VIA METAURO 33 E VIA GALVANI SN - 61033 COMUNE FERMIGNANO (PU) TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE DELLA **II^ CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA PER IL GIORNO 04/10/2023 ORE 10.00**, FINALIZZATA ALL'ESAME DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA, PRESENTATA AI SENSI DELL' ART.208 COMMA 1 DEL D.LGS. 06 APRILE 2006 N.152, PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E ATTIVITÀ DI AUTODEMOLIZIONE (CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO AI SENSI DEL DLGS 209 DEL 24/06/2003).

Autorizzazione 4/2022 - Allaccio 10/22

**Parere obbligatorio e vincolante, del gestore del servizio idrico integrato, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e nulla osta allaccio alla pubblica fognatura.**

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, acquisita con prot. 16123 del 08/11/2022, per l'ottenimento del parere per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale di acque reflue industriali provenienti dai due siti operativi di Via Metauro 33 e Via Galvani e del nulla osta di allaccio e parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale di acque reflue industriali del sito da realizzare in Via Galilei, presentata dal Sig. Cecconi Ferminio in qualità di titolare della Ditta Cecconi Ferminio con sede in Via Metauro, 33 nel Comune di Fermignano P.IVA 00940950413 esercente l'attività di raccolta trasporto e stoccaggio di rottami, scarti di ferro, metallo, carta, stracci e demolizione auto e commercializzazione dei beni recuperati;

esaminata la documentazione ricevuta con la convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, acquisita con prot. 10738 del 06/09/2023 e la successiva sostituzione prot. 11256 del 14/09/2023; visto il parere positivo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei siti esistenti di Via Metauro 33 e Via Galvani ed il diniego al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dal piazzale di nuova realizzazione in Via Galilei, espresso con prot. 16980 del 29/11/2022, integralmente confermato in sede di Conferenza di Servizi del 06/12/2022, che il presente annulla e sostituisce;

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza sezione seconda e s.m.i.;

viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;

visto il Regolamento di Fognatura vigente;

visti i precedenti pareri con prescrizioni espressi con prot. 15332 del 04/11/2016 (Via Metauro 33) e prot. 15333 del 04/11/2016 (Via Galvani);

considerato che tale attività scarica in fognatura acque di lavorazione provenienti da attività di raccolta trasporto e stoccaggio di rottami, scarti di ferro, metallo, carta, stracci e demolizione auto e commercializzazione dei beni recuperati (1^ pioggia piazzale).

Per quanto suesposto, esaminata la richiesta e viste le normative vigenti in materia di smaltimento acque reflue industriali si esprime, per quanto di competenza,

### **PARERE FAVOREVOLE**

- al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (1^ pioggia piazzale) in pubblica fognatura degli scarichi esistenti di Via Metauro 33 e di Via Galvani;
  - all'allaccio alla fognatura comunale per acque nere del nuovo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di Via Galilei;
  - al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali (1^ pioggia piazzale) in pubblica fognatura per il nuovo scarico di Via Galilei;
- nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

#### ○ **PRESCRIZIONI ALLACCIO PER IL NUOVO SITO DI VIA GALILEI**

- lo scarico delle acque nere dovrà confluire nella condotta pubblica in corrispondenza di un pozzetto d'ispezione esistente;
- dovranno essere richieste tutte le necessarie autorizzazioni e le eventuali segnalazioni dei sottoservizi agli Enti competenti e a Marche Multiservizi Spa;
- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e quindi prima della chiusura degli scavi dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo per il rilascio del Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699729). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
- se in corso d'opera si rendessero necessarie modifiche non sostanziali alla rete di fognatura, le stesse dovranno essere concordate con Marche Multiservizi Spa e, al fine dell'aggiornamento

grafico, andranno trasmessi alla Provincia, al Comune e a Marche Multiservizi Spa gli elaborati aggiornati.

Si fa presente che le acque bianche non rientrano nella gestione del S.I.I. e quindi non sono di competenza di questa Società. Eventuali autorizzazioni, comprese le verifiche di invarianza idraulica, dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale di Fermignano.

○ **PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE**

Per il nuovo sito di Via Galilei la ditta dovrà aver ottenuto il Nulla Osta di Attivazione dello Scarico in Pubblica Fognatura.

Le caratteristiche qualitative dello scarico terminale privato in atto devono sempre rispettare:

- i limiti della **Tab. 3 dell'All. 5, alla parte terza del D. Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali)**;
- **i limiti della Tab. 3 dell'All. 5 alla parte terza (per scarico in acque superficiali)** per le sostanze pericolose indicate nella Tabella 3/A e nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/06, per le sostanze prioritarie (P,E) e prioritarie pericolose (PP), indicate nella Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'Allegato 1 del D.MATTM 14/04/2009 n 56 (Tab. 1/A dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06), nonché contenenti le sostanze comunque bioaccumulabili indicate nella Tab. 1/B del paragrafo A.2.7 dell'All. 1 del medesimo D.M. (Tab. 1/B dell'All. 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/06); **il limite di 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tab. 1/A e 1/B dell'All. 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3; il limite di 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento, ove lo standard non è rilevato, per le sostanze non elencate nella Tab. 3;**
- i limiti di accettabilità previsti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

La Ditta in premessa dovrà fornire un referto, con prelievo e analisi redatte e validate da chimico iscritto all'ordine professionale, relativo allo scarico delle acque industriali, che attesti il rispetto dei limiti sopra riportati.

Per i siti di Via Metauro 33 e Via Galvani le analisi relative alla qualità dello scarico delle acque di lavorazione devono essere presentate con cadenza semestrale dalla presentazione del precedente referto (03/08/2023); per il nuovo sito di Via Galilei devono essere presentate entro sei mesi dall'attivazione dello scarico, e successivamente con cadenza semestrale. Le suddette analisi devono comprendere l'indagine dei seguenti parametri:

Ph	S.S.T.	BOD <sub>5</sub>
COD	CROMO TOTALE	CROMO ESAVALENTE
FERRO	NICHEL	PIOMBO
ZINCO	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACALE
AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	AZOTO TOTALE
IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI TOTALI	

Tale referto si riferisce di norma al campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Qualora sussistano situazioni tali che giustifichino un campionamento effettuato in tempi diversi, ciò dovrà essere riportato nello stesso rapporto di analisi, come previsto dal D. Lgs. 152/06 dell'All. 5 alla parte terza paragrafo 1.2.2.

Occorre mantenere accessibili per il campionamento ed il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi (pozzetti di campionamento indicati in planimetria e riportati in legenda) che non potranno subire modifiche non autorizzate.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Fermignano – Depuratore capoluogo, per rottura delle linee o condotte fognarie, per interventi di manutenzione o potenziamento, ecc., far sospendere lo scarico nella pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo dell'impianto privato che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Fermignano – Depuratore capoluogo e/o per l'ambiente.

Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisi o imprevedibili, la Ditta è tenuta a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente e a questa Società, prima telefonicamente e quindi in forma scritta. La disattivazione degli impianti di trattamento privati per lavori di manutenzione programmata dovrà essere concordata con l'Autorità Competente e questa Società, alle quali andranno confermate, con comunicazione PEC, le date di arresto e riattivazione degli impianti nonché ogni variazione dei tempi stabiliti e precedentemente comunicati.

La Ditta in oggetto dovrà garantire un appropriato sistema di autocontrolli sugli impianti di trattamento e sulle acque reflue scaricate, volto a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura e all'Autorità Competente le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- variazione intestazione Ditta;
- variazione della qualità dello scarico;
- variazione della quantità dello scarico.

Ove la Ditta intenda ampliarsi, ristrutturarsi o trasferirsi in altro luogo dovrà richiedere una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art.128 del D. Lgs. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.130 del D. Lgs. 152/06 nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della

Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. 152/06;

- il presente Parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
  - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
  - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti;
  - fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Il presente Parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge.

Per eventuali chiarimenti sul presente Parere è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

Distinti saluti

**Ing. Simona Francolini**

*Direttore Funzione Reti*

Originale firmato digitalmente