

Sigla FR/ING/GPF/MDG
Data 02/07/2021
Prot. n. 9722

Spett.le
Comune di Pesaro
Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale
U.O. Edilizia Privata
Via Manzoni n. 34
61121 Pesaro (PU)
Pec: comune.pesaro@emarche.it

Spett.le
Comune di Pesaro
Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale
U.O. Ambiente e Energia
Viale A. Manzoni n. 34
61121 Pesaro (PU)
pec: comune.pesaro@emarche.it

Codice Pratica: 2021/3568/SUE
Pratica 1088/2020
Domanda:2021/1222

Oggetto: D. Lgs. 152/06 Nulla Osta relativo al progetto per l'allaccio alla fognatura comunale delle acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche provenienti da un edificio destinato a civile abitazione e da piscina privata.

Parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico (assimilabili) in Pubblica Fognatura di acque reflue provenienti da piscina privata, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del P.T.A. del 26/02/2010 e s.m.i.

Ditta: Marsili Silvia c.f. MRSSLV75R55C745S
Attività: Piscina privata
Ubicazione: Via Velino n. 66, Comune di Pesaro
Pratica: 2/21 Autorizzazione – 177/20-59/21 Allaccio.

Approvazione progetto / Autorizzazione scarico

Vista la richiesta: nostro prot. n. 8245 del 07/06/2021;
visti gli elaborati grafici allegati;
visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 parte terza Sezione seconda e s.m.i.;
viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Marche;
visto il Regolamento di Fognatura vigente;
considerato che l'art. 28 delle succitate NTA al comma 5 prevede che "...sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del D. Lgs n. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti – parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti da:...d) piscine private...";
vista la documentazione presentata dalla ditta, da cui risultano soddisfatti i requisiti di assimilabilità alle acque reflue domestiche;
considerato che tale attività scarica in fognatura acque provenienti da attività di piscina privata, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e del regolamento di fognatura vigente, si esprime Nulla Osta all'allaccio alla pubblica fognatura comunale del fabbricato in oggetto e parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilabili a domestiche (piscina privata) in pubblica fognatura, con le prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI ALLACCIO

- durante l'esecuzione dei lavori, ad impianto realizzato e soprattutto prima della chiusura degli scavi, dovrà essere richiesto a Marche Multiservizi Spa il sopralluogo finalizzato al rilascio del Nulla Osta di attivazione allo scarico in pubblica fognatura (Ufficio Gestione Pratiche Fognature 0721/699254). Se al momento del sopralluogo concordato gli scavi risulteranno chiusi, sarà richiesta, da parte di questa Società, una video ispezione con spese a carico della Ditta;
- al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, l'asseverazione dei lavori eseguiti nella quale venga dichiarato che gli stessi sono stati realizzati conformemente agli elaborati presentati ed approvati;
- l'eventuale riempimento della piscina, con fornitura dal pubblico acquedotto, dovrà avvenire in orario notturno, dopo le ore 23:00, per una durata media di prelievo non superiore alle 4 ore; comunque tempi e modalità dovranno essere concordati con il Responsabile di Zona di questa Società (Sig. Sorbini Andrea cell 348-1543723).

PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE

Prima dell'attivazione dello scarico la ditta dovrà ottenere il verbale di verifica di conformità dei lavori di allaccio alla pubblica fognatura.

L'eventuale scarico per svuotamento della piscina dovrà essere diluito nel periodo minimo di 24 ore.

Marche Multiservizi Spa potrà, ogni qualvolta ritenuto necessario per avaria all'impianto di depurazione di Pesaro, per rottura delle linee o condotte fognarie ecc., far sospendere lo scarico sulla pubblica fognatura senza che la Ditta possa vantare compensi od indennizzi di sorta per interruzioni dei cicli produttivi.

Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata.

Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e a Marche Multiservizi Spa all'occorrenza di guasti agli impianti privati o di altri fatti o situazioni che potranno costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per le reti di fognatura pubblica e per l'impianto pubblico di depurazione di Pesaro, e/o per l'ambiente.

Resta l'obbligo di comunicare al gestore della pubblica fognatura le seguenti variazioni relative allo scarico in questione:

- Variazione intestazione Ditta
- Variazione della qualità dello scarico
- Variazione della quantità dello scarico

Resta inoltre inteso che:

- gli Enti preposti ed il personale tecnico di questa Società sono autorizzati ad effettuare i controlli per la verifica di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 152/06;
- l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/06, nonché l'applicazione delle sanzioni specificate dal Titolo V della Parte Terza Sezione Seconda del D. Lgs. n. 152/06;
- il presente parere si intende rilasciato per quanto di competenza della scrivente:
 - sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
 - fatti salvi altri pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Servizi di questa Società o di altri Enti.

Il presente parere è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge e DECADE qualora non permangano le condizioni per le quali è stato rilasciato, con particolare riferimento alla quantità ed alla qualità dello scarico dichiarati.

L'autorizzazione allo scarico eventualmente concessa sarà valida per quattro anni dal momento del rilascio e tacitamente rinnovata ad ogni successiva scadenza.

Il Comune di Pesaro dovrà inviare a Marche Multiservizi Spa copia dell'autorizzazione allo scarico.

Il presente parere si intende rilasciato fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli interessati si assumono ogni responsabilità.

Per eventuali chiarimenti sul presente parere è possibile contattare l'Ufficio Gestione Pratiche Fognature allo 0721 699254.

Distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti
Originale firmato digitalmente